



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

žiadateľovi: **Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra**

1. užívanie vodnej stavby

- podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 82 zákona stavebného zákona uvedenie vodnej stavby do dočasného užívania

v rozsahu:

stavebné objekty:

- SO 01 Čerpacia stanica*
- SO 02 Prevádzková budova s bioreaktormi*
- SO 03 Oplotenie a sadové úpravy*
- SO 05 Potrubia a rozvody v areáli ČOV*
- SO 06 Odvod vyčistenej vody*
- SO 07 Nádrž na zväzané vody*
- SO 08 Vodovodná prípojka*
- SO 09 NN prípojka + vonkajší rozvod silnoprúdu*
- SO 11 Prívodná stoka na ČOV*

prevádzkové súbory:

- PS 1 Mechanické predčistenie*



PS 2 Biologické čistenie a kalové hospodárstvo
PS 3 Dúchadlá a rozvod vzduchu
PS 4 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a systém kontroly a riadenia

katastrálne územie: **Alekšince**
na pozemkoch, p. č.: **495/4, 498/43, 494/1, 495/3 (498/1 – parcela registra „E“), 501/1, 472, 471/2, 470/2, 469/3, 468/1 – register „C“**
ku ktorým má stavebník: **Právo na základe LV č. 1051 (parc. č. 498/43)**
Právo na základe LV č. 608 (parc. č. 468/1, 469/3, 470/2, 471/2, 472, 495/4, 501/1)
Právo na základe zmluvy č. 800 163 009-6-2012 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena so ŽSR (parc. č. 494/1)
Právo na základe zmluvy č. 162/2012 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s Antonom Mokošákom (parc. č. 498/1 – „E“)
Druh stavby: **vodná stavba**
účel stavby: **odvedenie odpadových vôd – stavba technického vybavenia**
charakter stavby: **trvalá**

Stavba bola realizovaná na základe právoplatného stavebného povolenia vydaného Obvodným úradom životného prostredia Nitra, odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny č. s.: A/2012/02784 – 06/F12 zo dňa 28.12.2018 právoplatné dňa 29. 01. 2013.

Podmienky povolenia:

1. Prevádzkovateľom kolaudovanej vodnej stavby bude: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
2. Dodržiavať schválený prevádzkový poriadok vodnej stavby.
3. Obdobne dodržiavať povinnosti vlastníka vodnej stavby v zmysle § 53 vodného zákona.
4. Vybudovaným objektom vodnej stavby bude venovaná trvalá starostlivosť, aby slúžili svojmu účelu.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vynúti prevádzka vybudovanej vodnej stavby je nutné prejednať s príslušným vodohospodárskym orgánom.

Podmienky Inšpektorátu práce Nitra

1. Nebola vykonaná kontrolná činnosť, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia v kolaudovaných objektoch, čím neboli preukázateľne splnené požiadavky na osvetlenie vnútorných priestorov (nebolo zabezpečené meranie intenzity osvetlenia), čím stavebník porušil ustanovenie § 9 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na ustanovenie § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 5.3 STN EN 12464-1:2014
2. Elektrický plastový rozvádzač nachádzajúci sa v ČOV-ke (ROS-5) nebol dostatočne, viditeľne označený bezpečnostným značením (nebol na vhodnom mieste označený výstrahou o prítomnosti elektrického napätia na zariadení), čím stavebník porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z.z. v nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 1 NV SR č. 387/2006 Z.z. v nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 1 NV SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného označenia pri práci.
3. Schodište vedúce do ČOV-ky nemalo farebne odlišiteľný prvý a posledný stupeň, čím stavebník porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) a § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. v nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného označenia pri práci.
4. Nebezpečné miesta, na ktorých existuje nebezpečenstvo zakopnutia nachádzajúce sa v kolaudovaných priestoroch neboli označené bezpečnostným značením, čím stavebník porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) a § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti

na ustanovenie § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného označenia pri práci.

5. Kovové poklopy na nádržiach na zväžanie fekálov neboli zaistené proti vstupu neoprávnených osôb zámkom, v miestach určených konštruktérom, čím stavebník porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) zákona 124/2006 Z.z.

Uvedené nedostatky odstrániť a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v lehote do 30.04.2019.

2. Ruší pôvodné povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd

vydaného podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona a Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd vydaného tunajším úradom pod č. A/2012/02784-06/F12 zo dňa 28. 12. 2012.

3. Osobitné užívanie vôd – vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd

- podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona a Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:

tok – Andač

rkm – 6,0, k.ú. Alekšince; ľavobrežne

spôsob – kontinuálne 24 hod; vypúšťanie odpadových vôd z ČOV (365 dní)

Podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd:

1. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd:

Max. prietok [l.s ⁻¹]	Priemerný prietok [l.s ⁻¹]	m ³ .deň ⁻¹	m ³ .rok ⁻¹
10,00	3,20	278,50	100 916

Množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa bude merať v Parshallovom žľabe.

2. Povolené priemerné koncentračné hodnoty (p), maximálne koncentračné hodnoty (m) a bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia:

Ukazovateľ	Koncentračné hodnoty [mg.l ⁻¹]		Bilančné hodnoty [t.rok ⁻¹]	
	priemerné – p	maximálne – m	[kg.deň ⁻¹]	[t.rok ⁻¹]
CHSK _{Cr}	60	130	16,59	6,05
BSK ₅ (ATM)	20	50	5,53	2,02
NL	20	50	5,53	2,02

4. Časová platnosť povolenia

Povolenie je platné na **1 rok** odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia – skúšobná prevádzka

4. Miesto odberu vzoriek, doba odberu vzoriek, početnosť vzoriek, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:

- Miesto odberu: odtok z ČOV (merný objekt) na pozemku producenta resp. posledná šachta pred zaústením do recipientu.
- Doba odberu vzoriek: čas odberu vzoriek má čo najlepšie charakterizovať činnosť ČOV.
- Početnosť odberov: 6 vzoriek ročne. Vzorky odoberať raz za dva mesiace.
- Spôsob odberu: hodnotu „p“ a „m“ sledovať v dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa získajú zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch. Odber aj rozbor môžu vykonať len akreditované laboratória určené ministerstvom.
- Spôsob kontroly: rozbor vykonávať len v akreditovaných laboratóriách určených ministerstvom.

5. Metóda stanovenia ukazovateľov vypúšťaného znečistenia:

Ukazovateľ	Popis metódy stanovenia
BSK ₅ (ATM)	Stanovenie kyslíka pred a po 5 – dňovej inkubácii v tme pri 20 °C s prídavkom alytiomočoviny (ATM) na inhibíciu nitrifikácie – podľa technickej normy. (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke.)
CHSK _{Cr}	Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným – podľa technickej normy. (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke)
	Spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným – podľa technickej normy. (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke.)
NL	Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou pórov 1,0 μm, sušenie pri 105 °C – podľa technickej normy.
	Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85 – 1,0 μm, sušenie pri 105 °C – podľa technickej normy.

V zmysle § 5 ods. 13 NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd možno použiť aj inú metódu, ak jej limit stanovenia, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

6. Spôsob vyhodnotenia rozborov vzoriek vypúšťaných vôd pre účely evidencie a kontroly:

- Priemerný prietok ($l \cdot s^{-1}$) a množstvo vypúšťaných odpadových vôd ($m^3 \cdot deň^{-1}$, $m^3 \cdot rok^{-1}$) vyhodnocovať podľa údajov získaných prietokomerom.
- Vypúšťanie odpadových vôd je v súlade s určenými hodnotami ukazovateľov znečistenia, ak hodnota „m“ nie je prekročená v žiadnej z odobratých vzoriek a limitná hodnota „p“ je prekročená v 1 vzorke odobratej za posledných 12 mesiacov.
- Na posúdenie dodržiavania určených hodnôt ročného bilančného množstva vypúšťaného znečistenia odpadových vodách je rozhodujúci súčin úhrnného množstva vypúšťaných vôd v príslušnom kalendárnom roku a aritmetického priemeru výsledkov rozborov vzoriek vypúšťaných vôd v tom istom roku.

- Vyhodnotenie meraní prietokov a rozborov vzoriek vypúšťaných odpadových vôd uvádzať v prevádzkovom denníku ČOV.

7. Spôsob, forma a početnosť odovzdávania výsledkov meraní a rozborov orgánu štátnej vodnej správy:

- Výsledky meraní a rozborov odpadových vôd predkladať 1x ročne v písomnej forme orgánu štátnej vodnej správy k termínu 31. 1. nasledujúceho kalendárneho roka.

8. Ďalšie podmienky povolenia:

Počas prevádzky ČOV dodržiavať ustanovenia § 36 vodného zákona a Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

- Zabezpečiť prevádzku vodnej stavby tak, aby dochádzalo k vypúšťaniu odpadových vôd nad rámec určených hodnôt len vo výnimočných prípadoch.
- Pri zmene kvalitatívnych cieľov resp. limitných hodnôt znečistenia alebo podmienok rozhodujúcich na vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd neodkladne oznámiť tieto skutočnosti orgánu štátnej vodnej správy.
- Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie vôd, do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

- v kolaudačnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

O d ô v o d n e n i e

Žiadateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra podal dňa 24.10.2018 na tunajší úrad návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodné stavby:

SO 01 Čerpacia stanica
SO 02 Prevádzková budova s bioreaktormi
SO 03 Oplotenie a sadové úpravy
SO 05 Potrubia a rozvody v areáli ČOV
SO 06 Odvod vyčistenej vody
SO 07 Nádrž na zväžané vody
SO 08 Vodovodná prípojka
SO 09 NN prípojka + vonkajší rozvod silnoprúdu
SO 11 Prívodná stoka na ČOV

prevádzkové súbory:

PS 1 Mechanické predčistenie
PS 2 Biologické čistenie a kalové hospodárstvo
PS 3 Dúchadlá a rozvod vzduchu
PS 4 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a systém kontroly a riadenia

Realizované v rámci stavby „Alešince – kanalizácia - ČOV“.

Stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Boli dodržané podmienky určené v stavebnom povolení. Stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu. Skutočným prevedením stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a nie sú ohrozené záujmy spoločnosti. Námietky zo strany účastníkov konania na ústnom konaní neboli vznesené.

V rámci kolaudačného konania boli doložené nasledovné doklady:

- Stavebné povolenie pre predmetnú vodnú stavbu

- Doklad o zaplattení správneho poplatku
- Projektová dokumentácia – k nahliadnutiu
- Kúpna zmluva
- Protokol o vytýčení stavby
- Zmluva o združení
- Projekt skutočného vyhotovenia stavby
- Porealizačné zameranie
- Závazné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra
- Závazné stanovisko KPÚ Nitra
- Prísľub o prevádzkovaní
- Prevádzkový poriadok
- Stavebný denník
- Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby
- Certifikáty a atesty použitých výrobkov
- Osvedčenie stavbyvedúceho
- Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok
- Vyjadrenie OU NR, OSZP – OH ku kolaudácii

Na základe uskutočneného kolaudačného konania, vykonaných skúšok a predložených dokladov orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Žiadateľ uhradil správny poplatok formou e-kolku v hodnote 250,- € v zmysle položky 62a písm. g) zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

P o u č e n i e

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu **15 dní** na úradnej tabuli obce Alekšince, úradnej tabuli Okresného úradu Nitra a na webovom sídle Okresného úradu Nitra. Posledný deň vyvesenia oznámenia je dňom jeho doručenia pre neznámych účastníkov konania.

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa ust. § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov v lehote **do 15 dní** odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresnom úrade Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Jana Latečková
Vedúca odboru

Doručuje sa:

1. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
2. Obec Alekšince, Školská 389, 951 22 Alekšince
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
4. Železnice Slovenskej Republiky, Bratislava, Generálne Riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61
5. Anton Mokošák, Alekšince č. 340, 951 22 Alekšince

6. Obec Alekšince – úradná tabuľa

.....
vyvesené dňa

.....
zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

7. Okresný úrad Nitra - úradná tabuľa

.....
vyvesené dňa

.....
zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

8. Okresný úrad Nitra – webové sídlo

.....
vyvesené dňa

.....
zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Dotknutým orgánom štátnej správy a správcom IS:

9. Ing. Bohuš Malík, ZsVS, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra – projektant
10. BioCompacT, spol. s.r.o., Strojnícka 97, 821 05 Bratislava - projektant
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 01 Nitra
13. Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
14. ORHaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
15. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie J. Pavla II. 8, 949 01 Nitra
16. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
17. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
18. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
19. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
20. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
21. OÚ Nitra – (ŠVS) – k spisu